

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3 du présent règlement.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4

Constructibilité de la zone :

- Maintien du bâti à l'existant (aménagement possible dans le volume existant, sans création de nouvelle surface habitable et sans changement de destination, à l'exception de toute modification de celle-ci entraînant une diminution de la vulnérabilité).

Mesures concernant les bâtiments :

	Bâti existant en l'état et projets d'aménagement sans création de nouvelle surface habitable
Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF P 94-500*) pourra être réalisée de façon à déterminer si les structures existantes permettent la réalisation du projet, vis-à-vis des risques de déformation du sol.	R
En cas de non raccordement au réseau public, une étude définira les aménagements liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu'à leur périphérie. Ces aménagements seront mis en œuvre.	R
P: prescriptions ; R : recommandations	

* cf. § 1.4 en annexe du règlement pour le contenu de cette norme.